Brandskyddskontroll: checklista för året

Gå igenom punkterna en gång i månaden och bocka av rutan för månaden. Skriv brister med åtgärd på sidan två. Stryk det som inte finns hos er och lägg till det som bara finns hos er.

ENHET _____ ÅR _____ BRANDSKYDDSANSVARIG _____

PUNKT	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Utrymning												
Utrymningsvägar och nödutgångar är fria, också på lagret och bakgården	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nödutgångarna går att öppna inifrån utan nyckel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Skyltarna för nödutgång syns och lyser	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utrymningsplanen sitter uppe och stämmer med hur lokalen ser ut i dag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Larm och belysning												
Brandlarmets centralapparat visar inga fel, om ni har brandlarm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Brandvarnarna fungerar när ni trycker på testknappen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nödbelysningen fungerar och inga armaturer är trasiga	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Inga detektorer är övertäckta, flyttade eller bortplockade	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Släckutrustning												
Släckare och brandfilt sitter på sin plats, syns och går att nå	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Släckarnas mätare står på grönt och plomberingen är hel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Datumet för nästa service på släckarna har inte passerat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Personalen vet var närmaste släckare och brandfilt finns	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kök och el												
Köksfläkt och fettfilter är rengjorda enligt ert schema	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fritöser, spisar och ugnar stängs av enligt stängningsrutinen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elcentralen är fri och skåpsdörren stängd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Inga trasiga sladdar och inga grenuttag kopplade i varandra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Förvaring och branddörrar												
Branddörrar är stängda eller stängs av sig själva, och ingen har kilat upp dem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Brännbart material står inte vid värmekällor, i trapphus eller i utrymningsvägar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sopor och kartonger står inte mot fasaden eller vid nödutgångarna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gasol och annan brandfarlig vara förvaras som tillståndet eller räddningstjänsten säger	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Signatur												

Utbildning, övning och brister

Plan för utbildning och övning

VAD	VEM	HUR OFTA	SENAST GJORD
Brandskydd i introduktionen: utrymningsvägar, återsamlingsplats, larm och släckare	Alla nyanställda, också extrapersonal	Före första passet ensam	
Praktisk släckövning med släckare och brandfilt	Alla som jobbar i passen	Vartannat år	
Utrymningsövning	Hela enheten	En gång om året	
Genomgång av hur brandskyddskontrollen görs	Den som gör kontrollen	När någon ny tar över	
Brandskyddet som punkt på APT:n	Alla	Två gånger om året	
Genomgång av hela SBA	Brandskyddsansvarig och enhetschefer	En gång om året	

Brister och åtgärder

BRIST	ÅTGÄRD	ANSVARIG	KLART SENAST	KONTROLLERAD

Årlig genomgång av SBA

DATUM _____ BRANDSKYDDSANSVARIG _____ NÄSTA GENOMGÅNG _____

Hela guiden: todolo.io/blog/systematiskt-brandskyddsarbete · Vill ni ha det här i appen? Boka en demo